

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Heizwerk Neureichenau 

Betreiber

Holz Resch e.K. 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f_p] 0,32

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f_p] 0,32

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f_{CO2eq}] 39 g_{CO2}/kWh

Datenbasis von Januar 2019 bis Dezember 2021.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 23.05.2033.

ausgestellt am: 23.05.2023

Daniel Harslem

Gutachter-Nr.: FW609-385 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DEBY0661_FW309-1u7_23052023 

